

7 – L'ASSAINISSEMENT ACTUEL DES EAUX USEES

7.1 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF

7.1.1 – LE RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES

Le réseau de collecte existant est très important, il dessert la grande majorité des rues du centre de Crozon et de Morgat, récemment du Fret, et pour partie de l'Ile longue (figures 24 à 30).

Un important poste de refoulement placé sur le parking derrière l'église de Morgat refoule les eaux brutes vers la station de traitement de Lostmarc'h, située à l'ouest de la commune.

L'ensemble du réseau est séparatif (Eaux usées non mélangées avec les Eaux pluviales).

Des entrées d'eaux parasites proviennent de mauvais branchements EP, de défaut d'étanchéité du réseau.

Un diagnostic réseau est en cours sur les zones urbanisées de Crozon-Morgat, afin d'identifier tant que possible les entrées d'eaux parasites.

Les travaux effectués par la commune depuis 2003 sont :

- Travaux sur la station (extension, émissaire)
- Raccord du Fret et de l'Ile longue et de quelques zones agglomérées limitrophes au réseau de collecte
- Raccord des groupes de constructions neuves de Penfrat
- Raccord du camping les Bruyères
- Mise en place en 2012 d'un réservoir de sécurité de 350 m³ juste en amont de la plage de Morgat

Extension en cours du réseau EU (figure 25) :

La commune a entamé une extension du réseau EU allant de Tal ar Groas au centre ville de Crozon, en passant par le secteur sensible de Postolonnec.

Les travaux ont débutés.

L'intérêt de cette extension de réseau EU est de collecter les EU de Tal ar Groas, zone difficile pour l'assainissement non collectif, de récupérer au passage un maximum de